

АКТ
выполнения работ по техническому обслуживанию АСПС и СОУЭ

выполнены работы по техническому обслуживанию:
автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и
системы оповещения и управления эвакуации (СОУЭ)

Индивидуальный предприниматель Беляков Юрий Васильевич

Свидетельство 40 № 000679093 от 15.11.2004г.

Лицензия №8-В/00971 от 31.07.12г.

- на объекте: 12-ти этажный жилой дом
- расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская д. 5

Работы выполнены в период с «29» ноября 2019г. по «29» февраля 2020г.

на основании Договора №238 от 29.11.19г.

- 5 декабря 2019г. проводился плановый осмотр системы;
- 15 января 2020г проводился плановый осмотр системы и замена извещателя пожарного на 5 этаже;
- 10 февраля 2020 проводился плановый осмотр системы и тест системы.

В результате работ установлено:
автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС) и
система оповещения и управления эвакуации (СОУЭ)
находится в рабочем состоянии

Обслуживающая организация:

Специалист обслуживающий АСПС и СОУЭ
от ИП Беляков Ю.В.



АКТ
выполнения работ по техническому обслуживанию АСПС и СОУЭ

выполнены работы по техническому обслуживанию:
автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и
системы оповещения и управления эвакуации (СОУЭ)

Индивидуальный предприниматель Беляков Юрий Васильевич

Свидетельство 40 № 000679093 от 15.11.2004г.

Лицензия №8-Б/00971 от 31.07.12г.

- на объекте: 12-ти этажный жилой дом
- расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская д. 5

Работы выполнены в период с «01» марта 2020г. по «31» декабря 2020г.

на основании Договора №76 от 01.03.20г.

- 13 марта 2020 г. проводился плановый осмотр системы;
- 15 апреля 2020г проводился плановый осмотр системы и замена извещателя пожарного на 7 этаже;
- 14 мая 2020г. проводился плановый осмотр системы и тест системы;
- 15 июня 2020г. проводился плановый осмотр системы;
- 13 июля 2020г. проводился плановый осмотр системы, прочистка извещателей на 10 этаже;
- 17 августа 2020г. проводился плановый осмотр системы и тест системы;
- 14 сентября 2020г. проводился плановый осмотр системы, прочистка извещателей на 9 этаже;
- 16 октября 2020г. проводился плановый осмотр системы и замена ИПР на 3 этаже;
- 17 ноября 2020г. проводился плановый осмотр системы;
- 14 декабря 2020г. проводился плановый осмотр системы и чистка извещателей на 2,4 этажах.

В результате работ установлено:
автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС) и
система оповещения и управления эвакуации (СОУЭ)
находится в рабочем состоянии

Обслуживающая организация:

Специалист обслуживающий АСПС и СОУЭ
от ИП Беляков Ю.В.

