

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«Региональная Управляющая Компания»

ИНН/КПП 4025413335/402501001
ОГРН 1074025004492
Юридический адрес: 249034, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 7
Почтовый адрес: 249034, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 7
Телефон/факс: (48439) 2-50-60
e-mail: ukregion@bk.ru
сайт: www.uk-ruk.ru

исх. №336 от 23.08.2021.

Заместителю генерального
директора ПАО Калужская
сбытовая компания
Федюкину В. А.

Заместителю главы
Администрации по вопросам
городского хозяйства
Раудуве И. В.

Уважаемый Владимир Анатольевич!

В целях осуществления подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов и в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, проведены следующие мероприятия:

- 1) Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок произведена 16 июля 2021 г. (акт промывки от 16.07.2021)
- 2) Тепловые энергоустановки (система отопления и тепловой узел), принадлежащие потребителю тепловой энергии в удовлетворительном состоянии (акт проведения гидравлического испытания от 16.07.2021)
- 3) Проведена проверка трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
- 4) Общедомовые приборы учета тепловой энергии сданы на поверку.
- 5) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель погашена.
- 6) На стояках обратного трубопровода системы отопления установлены балансировочные краны диаметром 1 дюйм в количестве 140 шт.

В срок до 10 сентября запланированы следующие работы:

- Установка, настройка и пломбировка ОДПУ тепла
- Установка на подающем и обратном трубопроводе измерительных линий узла учета тепловой энергии системы отопления преобразователей давления и подключение их к тепловычислителю.
- **На конечных участках горизонтального трубопровода системы отопления установка манометров.**

Директор ООО «Региональная УК»



Ефимова И.О.